

Hochwasserbarriere

jährliche Wartung gem. WHG, VdS-2564-1-01

An- und abmelden im Betrieb

Terminabsprache, Barriere sichern und entsichern, Gefahrenbereich absperren.

Befestigung

prüfen von z.B. Aufnahmen, Sperrkörper usw. ggf. befestigen.

Verriegelung

Verriegelung auf Vorhandensein und festen Sitz prüfen, ggf. befestigen. Zustand prüfen und schmieren, einschl. Entriegelung auf Zustand und Funktion prüfen.

Dämpfung, Bremse

auf Funktion prüfen, ggf. einstellen.

Abdichtung

auf Unversehrtheit und Funktion prüfen, ggf. einstellen und schmieren.
Wandbefestigungen auf Unversehrtheit und Dichtigkeit prüfen.

Sperrkörper

einschließlich Endstücke und Aufnahmen auf Zustand prüfen, ggf. schmieren. Einlagerung auf Zustand prüfen.

Funktionskontrolle

Probeaufbau durchführen.

Kennzeichnung

Des Sperrkörpers auf Übereinstimmung mit der Zulassung.

Abnahme

Prüfprotokoll ausfüllen und Prüfplakette anbringen.